

Warszawa, 22.01.2018

**Aneks nr 1**  
**WARUNKI TECHNICZNE**  
**REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY / BUDOWY\* GAZOCIĄGU**  
**Nr: PSGWA.ZMSM.763.3.2018.G**

**PSGWA.ZMSM.763.71.18**

**OKREŚLONE PRZEZ:** Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień w oparciu o wniosek Inwestora i dane techniczne.

**I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):**

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Adres: ul. Bolesława Prusa 86, 05-800 Pruszków

**II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:**

**Rodzaj obiektu:** gazociąg / gazociąg z przyłączami / przyłączy / przyłącza\*

**Lokalizacja:** ul. Andrzeja 20, Pruszków

Sekcja Dokumentacji Sieci Gazowej informuje, iż nastąpiła zmiana warunków technicznych przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Andrzeja 20, Pruszków.

Zmianie ulegają zapisy dotyczące przebudowy przyłącza:

**II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu\*)**

Ciśnienie (MOP): 500 kPa

**b. Przyłącza\*:**

- Przyłączy  $\phi$  32 PE średniego ciśnienia, rok budowy: 2006

**III. STAN DOCELOWY OBIEKTU**


Ciśnienie (MOP) : 500 kPa

**b. Przyłącza\*:**

- Przyłączy  $\phi$  32 PE znajdujące się w kolizji z projektowaną zabudową należy, przebudować, lokalizując w miejscu nie kolizyjnym, średnice przyłącza dobierze projektant na podstawie poboru.
- Przyłączy realizować w technologii PE100 RC SDR11.


**Pozostałe zapisy w warunkach PSGWA.ZMSM.763.3.2018.G z dnia 04.01.2018 nie ulegają zmianie.**

Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

  
Joanna Zmarz

przygotował

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

  
Aleksander Sawicki

**STAROSTWO POWIATOWE**  
zatwierdził  
Pruszkowie  
Wydział Architektury  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków